

DÜZEN NORWEST

ANALİZ RAPORU



DÜZEN NORWEST

ÇEVRE, GIDA VE VETERİNER SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.
Büyükesat Mh. Kaplanpaşa Sk. No: 2/1-2 06700 G.O.P. - ANKARA
Tel: 0312.447 29 99 Faks: 0312.447 86 86 • www.duzennorwest.com.tr

ANALİZ RAPORU

ÖRNEK : SU NUMUNESİ^(*) (MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL ANALİZ)

MÜŞTERİ BİLGİLERİ			
Rapor No :	DÇ-24378	Rapor Tarihi :	16.03.2018
Müşteri Adı :	RAINWATER-M.A.B.A LTD ŞTİ.	Müşteri Adresi :	YENİ MUDANYA YOLU 7.KM NO:2/A OSMAN GAZİ/BURSA
İlgili Kişi :	ATILMA ULUKARDEŞLER	Tel / Fax :	(0224) 241 33 65 / (0224) 241 33 64

NUMUNE BİLGİLERİ						
Kayıt No	Ambalaj	Alındığı Tarih	Alındığı Yer	Geliş Tarihi	Analiz Tarihi	Bitiş Tarihi
DÇ-24378	STERİL HDPE ŞİŞE (500 mL) x 1, PET ŞİŞE (1500 mL) x 1	08.03.2018	-	08.03.2018	08.03.2018	16.03.2018

SU NUMUNESİ: İlgili kişi tarafından örneklendirilmiş ve Korumasız olarak kargo ile saat 12:59'de laboratuvara ulaştırılmıştır. Müşteri talebi üzerine özel istek numunesi olarak çalışılmıştır.

(*) Numune tanımı müşteri beyamı esas alınarak yapılmıştır.

PARAMETRE	BİRİM	ANALİZ SONUCU	SINIR DEĞERLER ⁽¹⁾
Enterokok	kob/100 mL	0	0
Koliform Bakteri	kob/100 mL	0	0
Escherichia coli	kob/100 mL	0	0
pH	-	9,5	6,5-9,5
Elektriksel İletkenlik (EC)	mS/cm	0,03	2,50
Nitrat (NO ₃)	mg/L	< 0,1 ⁽²⁾	50
Nitrit (NO ₂)	mg/L	< 0,01 ⁽²⁾	0,5
Klorür	mg/L	< 0,1 ⁽²⁾	250
Sülfat (SO ₄)	mg/L	< 0,1 ⁽²⁾	250
Sodyum (Na)	mg/L	0,9	200
Amonyak (NH ₃)	mg/L	< 0,01 ⁽²⁾	0,5

(1) TS 266 SULAR - İNŞANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR (29.04.2005) / SINIF 2 TİP 2

(2) MDL, Metod Dedeksiyon Limiti

Açıklama: Sonuçlar bu ürün grubu için yukarıda belirtilen kriterler arasında yer alan parametrelerde kabul edilen sınırlar içinde bulunmuştur.

Sorumlu ve Teknik Yönetici Yrd.

KORAY TEMEL

DÜZEN NORWEST

ÇEVRE, GIDA VE VETERİNER SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.

Büyükesat Mh. Kaplanpaşa Sk. No: 2/1-2 06700 G.O.P. - ANKARA

Tel: 0312.447 29 99 Faks: 0312.447 86 86

Centurion V.D. 323 015 85 17 Tlc.Sic.No: 151830

KYF 510-1

Bu rapor toplam 3 sayfaдан oluşmuştur.

1 / 3



DÜZEN NORWEST

ÇEVRE, GIDA VE VETERİNER SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET A.Ş.
Büyükesat Mh. Kaplanpaşa Sk. No: 2/1-2 06700 G.O.P. - ANKARA
Tel: 0312.447 29 99 Faks: 0312.447 86 86 • www.duzennorwest.com.tr

ANALİZ RAPORU

ÖRNEK : SU NUMUNESİ^(*) (MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL ANALİZ)

RAPOR NO: DÇ-24378

PARAMETRE	BİRİM	ANALİZ SONUCU	SINIR DEĞERLER ⁽¹⁾
Kalsiyum (Ca)	mg/L	0,5	
Magnezyum (Mg)	mg/L	2	
Toplam Sertlik	FS*	< 1 ⁽²⁾	
Alkalinite	mg CaCO ₃ /L	25,3	
Serbest Klor	mg/L	< 0,1 ⁽²⁾	
Toplam Klor	mg/L	< 0,1 ⁽²⁾	

(1) TS 266 SULAR - İNŞANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR (29.04.2005) / SINIF 2 TİP 2

(2) MDL, Metod Dedeksiyon Limiti

Açıklama: Sonuçlar bu ürün grubu için yukarıda belirtilen kriterler arasında yer alan parametrelerde kabul edilen sınırlar içinde bulunmuştur.

KYF 510-1

Bu rapor toplam 3 sayfaдан oluşmuştur.

2 / 3